

## 飲水機水質測試結果

地點/大樓	位置	採樣日期	結果							
			冷水					熱水		
			渾濁度 (NTU)	酸鹼值	微量金屬鉛 (µg/L)	大腸菌群 (mpn/100ml)	埃希氏大腸桿菌 (mpn/100ml)	渾濁度 (NTU)	酸鹼值	微量金屬鉛 (µg/L)
S9	G025	24/10/2022	0.05	7.68	0.838	0	0	0.04	7.66	1.940
	1003		0.07	7.67	<0.07	0	0	0.05	7.64	<0.07
	1032		0.05	7.83	<0.07	0	0	0.04	7.79	<0.07
	2003		0.05	7.77	<0.07	0	0	0.05	7.77	0.105
	2037		0.08	7.78	<0.07	0	0	0.04	7.74	0.140
	3003		0.07	7.73	<0.07	0	0	0.04	7.65	0.078
	3037		0.05	7.72	0.242	0	0	0.04	7.66	0.110
	4003		0.06	7.64	0.073	0	0	0.06	7.73	0.191
	4037		0.06	7.73	<0.07	0	0	0.05	7.85	0.089
	5003		0.07	7.82	<0.07	0	0	0.05	7.84	<0.07
	5037		0.05	7.83	0.072	0	0	0.06	7.70	0.115
	6003		0.05	7.65	0.107	0	0	0.05	7.69	0.210
	6037		0.05	7.75	0.155	0	0	0.05	7.77	0.173
	7003		0.06	8.15	1.337	0	0	0.06	7.87	0.888
	7027		0.05	7.60	<0.07	0	0	0.08	7.57	0.171
W23	G009	17&31/10/2022	0.08	8.04	<0.07	0	0	0.07	8.06	<0.07
	1031		0.07	7.96	<0.07	0	0	0.06	7.89	<0.07
	1052		0.11	7.71	0.088	0	0	0.08	7.89	0.133
	2031		0.07	7.89	<0.07	0	0	0.05	8.14	0.075
	2056		0.11	7.83	<0.07	0	0	0.10	8.02	0.091
	3031		0.08	7.87	0.09	0	0	0.06	8.03	0.089
	3056		0.09	7.87	<0.07	0	0	0.06	7.96	0.104
	4031		0.05	7.73	<0.07	0	0	0.08	8.03	0.085
	4056		0.09	7.78	0.113	0	0	0.05	8.02	0.099

參考標準: 澳門特別行政區政府環境保護局選擇和設置直飲式水機的指引

渾濁度: =<0.5NTU; 酸鹼值: 6.00-8.5; 微量金屬鉛: =<10µg/L; 大腸菌群: 0 mpn/100ml; 埃希氏大腸桿菌: 0 mpn/100ml

## 飲水機水質測試結果

飲水機水質測試結果										
地點/大樓	位置	採樣日期	結果							
			冷水					熱水		
			渾濁度 (NTU)	酸鹼值	微量金屬鉛 (µg/L)	大腸菌群 (mpn/100ml)	埃希氏大腸桿菌 (mpn/100ml)	渾濁度 (NTU)	酸鹼值	微量金屬鉛 (µg/L)
S1	1018	31/10/2022	0.05	7.65	<0.07	0	0	0.05	7.70	<0.07
	2018		0.07	7.61	<0.07	0	0	0.05	7.66	0.100
	3018		0.05	7.69	<0.07	0	0	0.05	7.67	<0.07
	4018		0.07	7.77	<0.07	0	0	0.05	7.80	<0.07
	5018		0.08	7.87	<0.07	0	0	0.06	7.76	0.432
	6018		0.05	7.73	<0.07	0	0	0.05	7.80	<0.07
	7018		0.05	7.85	<0.07	0	0	0.05	7.75	<0.07
	8018		0.07	7.67	0.116	0	0	0.04	7.62	<0.07
S2	1001	31/10/2022	0.04	7.69	<0.07	0	0	0.10	7.84	0.089
	2001		0.07	7.71	<0.07	0	0	0.07	7.73	<0.07
	3001		0.06	7.75	<0.07	0	0	0.05	7.75	<0.07
	4001		0.08	7.76	<0.07	0	0	0.04	7.74	<0.07
	5001		0.09	7.59	<0.07	0	0	0.08	7.90	<0.07
	6001		0.08	7.84	<0.07	0	0	0.11	7.78	<0.07
	7001		0.06	7.76	<0.07	0	0	0.05	7.70	<0.07
	8001		0.05	7.78	<0.07	0	0	0.04	7.74	<0.07
	9001		0.06	7.67	<0.07	0	0	0.06	7.66	<0.07

參考標準: 澳門特別行政區政府環境保護局選擇和設置直飲式水機的指引

渾濁度: =<0.5NTU; 酸鹼值: 6.00-8.5; 微量金屬鉛: =<10µg/L; 大腸菌群: 0 mpn/100ml; 埃希氏大腸桿菌: 0 mpn/100ml