

飲水機水質測試結果

地點/ 大樓	位置	採樣日期	結果							
			冷水					熱水		
			渾濁度 (NTU)	酸鹼值	微量金屬鉛 ($\mu\text{g/L}$)	大腸菌群 (mpn/100ml)	埃希氏大腸桿菌 (mpn/100ml)	渾濁度 (NTU)	酸鹼值	微量金屬鉛 ($\mu\text{g/L}$)
W14	1021	07/08/2023	0.14	7.32	0.513	0	0	0.04	7.76	0.276
	1038		0.07	7.36	0.172	0	0	0.06	7.73	0.185
	2023		0.09	7.24	0.344	0	0	0.14	7.87	0.325
	2041		0.18	7.20	0.398	0	0	0.07	7.63	0.374
	3023		0.13	7.35	0.236	0	0	0.05	7.69	0.205
	3041		0.12	7.34	0.412	0	0	0.06	7.71	0.254
	4023		0.08	7.25	0.294	0	0	0.08	7.67	0.297
	5023		0.16	7.19	0.392	0	0	0.07	7.72	0.166
	5036		0.17	6.80	0.689	0	0	0.10	7.58	0.451
	6018		0.18	7.32	0.603	0	0	0.10	7.73	0.249
	6032		0.09	7.58	0.325	0	0	0.06	7.90	0.274
7003	0.13	7.36	0.241	0	0	0.11	7.81	0.705		
W23	1031	14/08/2023	0.10	7.42	0.157	0	0	0.10	7.59	0.254
	1052		0.09	7.41	0.258	0	0	0.09	7.60	0.131
	2031		0.35	7.58	< 0.07	0	0	0.08	7.84	0.113
	2056		0.08	7.74	0.249	0	0	0.10	7.87	0.199
	3031		0.09	7.74	0.257	0	0	0.08	7.85	0.170
	3056		0.10	7.69	0.106	0	0	0.08	7.85	0.193
	4031		0.11	7.63	0.256	0	0	0.08	7.86	0.168
	4056		0.22	8.16	0.624	0	0	0.19	8.30	0.533

參考標準: 澳門特別行政區政府環境保護局選擇和設置直飲式水機的指引

渾濁度: $\leq 0.5\text{NTU}$; 酸鹼值: 6.00-8.50; 微量金屬鉛: $\leq 0.01\text{mg/L}$ (10 $\mu\text{g/L}$); 大腸菌群: 不能檢出; 埃希氏大腸桿菌: 不能檢出

飲水機水質測試結果

地點/ 大樓	位置	採樣日期	結果							
			冷水					熱水		
			渾濁度 (NTU)	酸鹼值	微量金屬鉛 (µg/L)	大腸菌群 (mpn/100ml)	埃希氏大腸桿菌 (mpn/100ml)	渾濁度 (NTU)	酸鹼值	微量金屬鉛 (µg/L)
W31	G043	21/08/2023	0.07	7.54	0.121	0	0	0.28	7.40	0.848
	G053		0.09	7.55	<0.07	0	0	0.29	7.43	0.111
	1019		0.08	7.59	0.115	0	0	0.07	7.54	0.197
	1063		0.10	7.64	0.085	0	0	0.34	7.60	0.091
	2019		0.08	7.72	0.129	0	0	0.08	7.71	0.179
	2063		0.08	7.71	<0.07	0	0	0.10	7.69	0.127
	3019		0.07	7.71	0.235	0	0	0.07	7.70	0.160
	3063		0.08	7.70	0.077	0	0	0.17	7.69	0.093
	4019		0.10	7.65	0.077	0	0	0.35	7.70	0.074
	4063		0.10	7.68	0.108	0	0	0.08	7.72	0.111
	5019		0.07	7.69	0.187	0	0	0.25	7.72	0.142
	5063		0.13	7.69	0.107	0	0	0.16	7.72	0.109
	6019		0.07	7.69	0.084	0	0	0.09	7.78	0.119
	6063		0.05	7.74	<0.07	0	0	0.11	7.76	0.092
7019	0.08	7.87	0.170	0	0	0.26	7.80	0.429		
W32	G015	28/08/2023	0.09	7.33	<0.07	0	0	0.08	7.49	<0.07
	1023		0.08	7.39	<0.07	0	0	0.27	7.53	<0.07
	1053		0.10	7.41	<0.07	0	0	0.10	7.57	<0.07
	2023		0.07	7.42	<0.07	0	0	0.15	7.57	<0.07
	2053		0.19	7.53	<0.07	0	0	0.10	7.61	<0.07
	3023		0.10	7.46	<0.07	0	0	0.16	7.59	<0.07
	3053		0.07	7.48	<0.07	0	0	0.10	7.59	<0.07
	4023		0.06	7.52	<0.07	0	0	0.09	7.63	<0.07
	4053		0.07	7.60	<0.07	0	0	0.19	7.66	<0.07
	5023		0.07	7.64	<0.07	0	0	0.13	7.70	<0.07
	5053		0.07	7.56	<0.07	0	0	0.06	7.71	0.078
	6023		0.06	7.57	<0.07	0	0	0.10	7.65	<0.07
	6053		0.07	7.60	<0.07	0	0	0.22	7.69	<0.07
	7013		0.08	7.46	<0.07	0	0	0.07	7.69	<0.07

參考標準: 澳門特別行政區政府環境保護局選擇和設置直飲式水機的指引

渾濁度: ≤0.5NTU; 酸鹼值: 6.00-8.50; 微量金屬鉛: ≤0.01mg/L (10µg/L); 大腸菌群: 不能檢出; 埃希氏大腸桿菌: 不能檢出

冰粒水質測試結果

位置	採樣日期	結果		
		需氧菌落計數 (cfu/ml)	大腸菌群 (mpn/100ml)	埃希氏大腸桿菌 (mpn/100ml)
叢林 (散裝食用冰)	02/05/2023, 15/05/2023 & 07/08/2023	150	沒有檢出	沒有檢出
萬豪軒 (散裝食用冰)	24/07/2023 & 07/08/2023	76	沒有檢出	沒有檢出

參考標準: 澳門特別行政區政府市政署食品安全廳即食食品微生物含量指引
包裝食用冰: 需氧菌落計數: <500 cfu/ml; 大腸菌群: 在100毫升樣本中沒有檢出; 埃希氏大腸桿菌: 在100毫升樣本中沒有檢出
散裝食用冰: 需氧菌落計數: <1,000 cfu/ml; 大腸菌群: <100 cfu/100ml; 埃希氏大腸桿菌: 在100毫升樣本中沒有檢出